



Leerrohr d=80 mm mit Zugdraht

VDE-Richtlinie für Verlegungen von Elektrokabeln berücksichtigen.
 Fundamentgröße für Bodenklasse 3-4.
 Bei einer Klasse unter 3, sind die Fundamente entsprechend zu vergrößern.
 Alle Fundamente müssen Frostfrei (min 800mm tief) gegründet und konstrutiv bewehrt sein

| | | | | | |
|---------|--|-----------------|--|---|--|
| | | Maßstab 1:50 | | Gewicht | |
| | | Werkstoff | | | |
| | | Datum | | Name | |
| | | Bearb. | | | |
| | | Gepr. | | | |
| | | Norm | | | |
| | | 07472/9812-26 | | Schutzvermerke nach DIN ISO 16016 sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten | |
| | | info@supeero.de | | Blatt | |
| Zust. | | Änderung | | Ers. für: | |
| Datum | | Name | | Ers. durch: | |
| Urspr.: | | | | Blätter | |

Muster

