


Tor öffnet (von innen gesehen) nach links

Leerrohr mit Zugdraht  
 Lichtschranke

VDE-Richtlinie für Verlegungen von Elektrokabeln berücksichtigen.  
 Fundamentgröße für Bodenklasse 3-4.  
 Bei einer Klasse unter 3, sind die Fundamente entsprechend zu vergrößern.  
 Alle Fundamente müssen Frostfrei (min 800mm tief) gegründet und konstrutiv bewehrt sein  
 Beton C25/30

				Maßstab 1:40		Gewicht	
				Werkstoff			
				Datum	Name	<b>Muster</b>	
				Bearb.			
				Gepr.			
				Norm			
						Schutzvermeke nach DIN ISO 16016 sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:	Ers. für:	Ers. durch:	Blatt 1 1 Blätter